

关于湖北城市职业学校专变室新增 1600KVA 用电工程项目 更正说明

依据黄石市政府采购计划黄财采计备[2019]XM1165 号的要求，大华建设项目管理有限公司受湖北城市职业学校的委托，就其湖北城市职业学校专变室新增 1600KVA 用电工程项目采用竞争性磋商方式进行公开采购，现将质疑问题回复并更正如下：

1. 原设计低压电力电缆全部采用单根 ZR-YJVC22-4*240mm² 铜包铝低压电力电缆敷设，共 5 根 ZR-YJVC22-4*240mm² 铜包铝低压电缆，总长 567 米；现在全部改为用 ZR-YJLV22-4*150 铝芯电缆双根并联敷设至每个单元动力箱；共三栋楼房，五个单元，每个单 2 根 ZR-YJLV22-4*150 铝芯电缆，共 10 根 ZR-YJLV22-4*150 铝芯电缆，总长 1134 米；
2. 箱变变压器采用 SCB10-1600KVA 变压器；
3. 地理排管全部采用 ϕ 175 纤维水泥管（见图）；沿钢绞线悬挂排管 PVC ϕ 150 管 180 米；
4. 原设计图中没有 8 孔、3 孔、2 孔排管设计图，现已补齐，详见最新图纸。
5. 本项目竞争性磋商报价的计价方式采用工程量清单计价方式，依据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013 进行项目划分和编制和依据《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》(2018)《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》(2018)进行编制。
6. 本项目已重新上传工程量清单及图纸，请潜在供应商自行下载，以最新上传的清单及图纸为准；
7. 原最高限价为人民币 55 万元[包含设计（工程施工图纸及造价咨询预算清单）费 20000 元]，现变更为最高限价为¥549649.26 元，超过最高限价作废标处理。

8. 竞争性磋商文件中的设计（工程施工图纸及造价咨询预算清单）费共计20000元由成交供应商向设计单位支付。

9. 竞争性磋商文件中递交的响应文件（纸质版响应文件和电子版响应文件）截止时间为2019年6月12日9时00分前，现变更：磋商响应文件递交截止时间为2019年6月19日9时00分前。

特此说明，其它内容不变。

采购人：湖北城市职业学校

地址：黄石市下陆区发展大道155号

联系人：王老师

电话：0714-6379883

采购代理机构：大华建设项目管理有限公司

地址：市杭州西路(百事威尊邸小区)

联系人：刘钱

电话：0714-6234068

2019年6月11日